

Inspektion und Wartung

Bei Installation, Betrieb und Wartung von Wasserbehandlungsanlagen in der Trinkwasser-Installation sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Um einen sicheren und hygienischen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten, müssen Wasserbehandlungsanlagen regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Die zeitlichen Intervalle dafür sind beispielhaft in der nachfolgenden Tabelle für die beschriebenen Wasserbehandlungsanlagen aufgeführt. Die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers ist zusätzlich zu beachten.

Inspektions- und Wartungsintervalle

Wasserbehandlungs- anlage	Inspektion	Routinemäßige Wartung
Mechanische Filter	halbjährlich	halbjährlich
Enthärtungsanlagen	Alle 2 Monate	halbjährlich
Dosiergeräte	Alle 2 Monate	halbjährlich
Kalkschutzgeräte	Nach Herstellerangabe	Nach Herstellerangabe